ENTWÄSSERUNGSGESUCH	Projekt: 1489 – AVG Heilbronn	Datum: 11.01.2023 Blatt RW 2 7.12

Bemessung Regenwasser

Außen flächen	A [m²]	C [--]	A_{eff} [m²]	$r_{D.T}$ [l/s x m²]	Q_r [l/s]	Q_P [l/s]	∑ Q [l/s]	DN	I [cm/m]	Bemerkungen nach DIN 1986-100
Fläche 1	710	1,0		0,02208	15,67	------	**15,67**			Asphalt
Rinne 1	330	1,0		0,02208	7,28					DN 150
Rinne 2	380	1,0		0,02208	8,39					DN 150
Fläche 2	390	1,0		0,02208	8,61	------	**8,61**			Asphalt
Rinne 3	390	1,0		0,02208	8,61					DN 150
Fläche 3	94	1,0		0,02208	2,07	------	**2,07**			Asphalt
HE 1	94	1,0		0,02208	2,07					DN 100
Fläche 4	1188	1,0		0,02208	26,22	------	**26,22**			Asphalt
HE 2	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150
HE 3	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150
HE 4	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150
HE 5	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150
HE 6	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150
HE 7	198	1,0		0,02208	4,37					DN 150