ENTWÄSSERUNGSGESUCH	Projekt: 1489 – AVG Heilbronn	Datum: 11.01.2023 Blatt RW 3 7.12

Bemessung Regenwasser

	A [m²]	C [--]	A_{eff} [m²]	$r_{D.T}$ [l/s x m²]	Q_r [l/s]	Q_P [l/s]	∑ Q [l/s]	DN	I [cm/m]	Bemerkungen nach DIN 1986-100
Fläche 1	710	1,0		0,02208	15,67	------	**15,67**			Asphalt
Fläche 2	390	1,0		0,02208	8,61	------	**8,61**			Asphalt
Fläche 3	94	1,0		0,02208	2,07	------	**2,07**			Asphalt
Fläche 4	1188	1,0		0,02208	26,022	------	**26,22**			Asphalt
							52,57			
Dach 1	386	0,4		0,02836	4,38	------	**4,38**			Gründach d = 13 cm
Dach 2	664	0,4		0,02836	7,52	------	**7,52**			Gründach d = 13 cm
Dach 3	132	0,4		0,02836	1,50	------	**1,50**			Gründach d = 13 cm
Dach 4	2070	0,4		0,02836	23,48	------	**23,48**			Gründach d = 13 cm
							36,88			
Flächen	2382	1,0		0,02208	52,57	------	**52,57**			Fläche 1bis 4
Dächer	1182	0,4		0,02208	10,43	------	**10,43**			Dach 1 bis 3
Dächer	2070	0,4		0,02208	18,28	------	**18,28**			Dach 4
							81,28			**Einleitmenge eff**