

Objekt	1489 AVG Heilbronn	7.12
		Blatt 1

Hydraulische Berechnung Schmutzwasser

Gesamt	26.04.2021
---------------	-------------------

	Objekte	DU	Anz. UG	Anz. EG	Anz. ZG	Anz. 1.OG	Anz. 2.OG	Summe	Summe DU	Ges.
	Wascht.	0,5		2		9	2	13	6,5	
	WC	2,5		2		5	2	9	22,5	
	Dusche	0,6				3		3	1,8	
	Urinal	0,5		1		2		3	1,5	
	Fäkalienent.	2,5		1				1	2,5	
	Bodeneinlauf	2,0	6				2	2	4,0	
	Wasserst.	0,8		2				2	1,6	
	AGB	0,8		2				2	1,6	
	Spüle	0,8				2	1	3	2,4	
										44,4

$K = 0,5$

$Q_{ww} = 3,33 \text{ l/s}$

$Q_p = 5,0 \text{ l/s}$

$Q_{tot} = 8,33 \text{ l/s}$

DN 150

